



## **Aftale/instruks el-installationsvirksomheder**

### **Bekendtgørelse 1608 af 20-12-2017 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg**

I medfør af kapitel 8, §46 kan den driftsansvarlige virksomhed (RAH Service A/S og MES a.m.b.a) for det elektriske anlæg give autoriserede elinstallatørvirksomheder tilladelse til at udføre følgende procedurer:

- 1) Procedurer, der udføres i forsyningspunktet, hvor den elektriske lavspændingsinstallation tilsluttes det elektriske anlæg.
- 2) Isætning og udskiftning af stikledningssikringer.

Stk. 2. Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed udfører procedurer efter stk. 1, er der ikke krav om, at der er en driftsansvarlig person ansat i den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Stk. 3. Under udførelse af procedurer efter stk. 1 har den autoriserede elinstallatørvirksomhed ansvar for dennes egne medarbejdere.

### **Instruks**

De driftsansvarlige virksomheder for RAH Net A/S forsyningsområde, RAH Service A/S og MES a.m.b.a, forudsætter at den pågældende el-installationsvirksomhed har den rette kompetence til og erfaring med at udføre nedenstående opgaver, herunder at medarbejderne er instrueret i faren ved at arbejde på eller i nærheden af spændingsførende dele. Virksomheden skal være i besiddelse af det rette udstyr så arbejdet kan udføres sikkert, uden risiko for skade på materiel eller person. Det forudsættes tillige at el-installationsvirksomheden har en faglig ansvarlig person ansat i henhold til bekendtgørelse 1414 af 03-12-2018 og at virksomheden er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen som autoriseret el-installationsvirksomhed. Ansvar for arbejdet ligger altid hos el-installationsvirksomheden.

Når ovennævnte instruks anses for opfyldt, tillades det at udføre følgende opgaver i RAH Net A/S lavspændingsnet i henhold til gældende udgave af Bekendtgørelse 1082, DS/EN 50110-1 og DS/HD 60364 standarderne :

Udskiftning af strækningssikringer i kabelskabe  
Udskiftning og isætning af stikledningssikringer  
Tilslutning og afmontering af stikledninger i skabe

For fastlæggelse af forsyningsområderne, kan adresser søges her:  
<https://www.danskeenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab>

Hvis el-installationsvirksomheden opdager fejl eller mangler der skønnes at udgøre en risiko for personer eller anlæggenes fortsatte drift, tager virksomheden straks kontakt til den driftsansvarlige person i RAH Service A/S eller MES a.m.b.a.



Kontaktoplysninger:

MES a.m.b.a Ole Damgaard 4422 7777  
RAH Service A/S Per Nielsen 9732 1455

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ole Damgaard', written over a horizontal line.

Driftsansvarlig person MES a.m.b.a  
Ole Damgaard

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Per Nielsen', written over a horizontal line.

Driftsansvarlig person RAH Service A/S  
Per Nielsen